



TR8 RS-485 25 A

TR8 RS-485 25 A, Equips per a la supervisió d'instal·lacions fotovoltaïques,

Code: M54600. **DESCATALOGADO**

Descripció

És sumament complex certificar que una planta fotovoltaica es troba al punt màxim de rendiment, sense tenir un control de les fonts primàries de generació que així ho certifiquin. **TR8** s'ha dissenyat específicament per al control de strings en plantes fotovoltaïques, coneixent en temps real el nivell de corrent que es genera en els diferents grups, i en conseqüència, coneixent el corrent que flueix a través dels sensors de tensió i corrent connectats al dispositiu.

Aplicació

Aplicació de supervisió de strings solar fotovoltaics, per a la mesura de fins a 8 cadenes de generació de corrent continu, i una referència de tensió de fins a 1000 Vcc



TR8 RS-485 25 A

Code: M54600.

Especificacions

TR8
Equips per a la supervisió d'instal·lacions fotovoltaiques

CODI	TIPUS	Descripció
M54600.	TR8 RS-485 25 A	
E80000.	TR8 RS-485 25 A	8 canals de 25 Acc Connexió de fins a 2 M/TR-25Ax4(8 canals) Mesura de tensió de 1000 Vcc 8 Entrades digitals lliures de tensió (*) Sota demanda, amb Certificació UL
E80001.	TR8 RS-485 100-200 A	8 canals de 100/200 Acc Connexió de fins a 8 M/TR-100A o M/TR-200A 1 Entrada de tensió de 1000 Vcc 8 Entrades digitals lliures de tensió