



Compact DC-S 3G BAT

Compact DC-S 3G BAT, Koncentrator PLC PRIME

Kod: Q46274. DESCATALOGADO

- > Podłączenie drugiego przekładnika: Nie
- > Zatwierdzenie: -
- > Komunikacja: PRIME | 3G
- > Wejścia cyfrowe: -
- > Urządzenie nadzorujące NN: 1

Opis

Koncentrator **COMPACT DC** jest urządzeniem służącym do obsługi i odczytu liczników energii trójfazowych i jednofazowych, z komunikacją PRIME, podłączonych do tej samej sieci niskiego napięcia.

Przeważnie umieszczany w stacji transformatorowej koncentrator **COMPACT DC** umożliwia zdalną obsługę liczników w tym odczyt zebranych informacji lub wykonywanie działań na tych urządzeniach, czyli na przykład zmianę taryfy lub oddziaływanie na element odcinający, itd.

COMPACT DC ma wbudowany licznik trójfazowy pośredni, z funkcją nadzoru niskiego napięcia w zależności od modelu.

Urządzenie wyposażone jest również w komunikację PLC PRIME, port Ethernet i wejścia cyfrowe.



Compact DC-S 3G BAT

PLC PRIME Concentrator

Kod: Q46274.

Okular

Właściwości mechaniczne

Wymiary (mm) szer. x wys. x głębok.	241 x 120 x 130 (mm)
Mocowanie	Szyna DIN
Waga (kg)	1,68

Obwód pomiarowy napięcia

Kategoria instalacji	KAT III 600V
Impedancja wejściowa	800 KΩ
Margines pomiaru częstotliwości	45 ... 65 Hz
Margines pomiaru napięcia	127/220 ... 230/400 V~ ±20 %
Maksymalne zużycie na wejściu napięciowym	0.07 VA
Minimalne napięcie pomiarowe (Vstart)	10 V~

Sieć komunikacyjna

Technologia / Interfejs	PRIME
-------------------------	-------

Komunikacja radiowa

Pasmo	Cuatribanda/HSPA+HSPA/UMTS 850/900/1900/2100 MHz
technologia / typ	4G (Huawei MU609)

COMPACT DC Koncentrator PLC PRIME

KOD	TYP	Podłączenie drugiego przełącznika	Zatwierdzenie	Komunikacja	Wejścia cyfrowe	Urządzenie nadzorujące NN
Q46274.	Compact DC-S 3G BAT	Nie	-	PRIME 3G	-	1
Q4628C.	Compact DC-S MINI	Nie	-	PRIME	-	No
Q46210.	Compact DC-S 3G	Nie	Naturgy	PRIME 3G	-	1
Q46220.	Compact DC-S 4I	Nie	Naturgy	PRIME	4	1
Q46230.	Compact DC-S SBT	Nie	Naturgy	PRIME	-	1
Q46240.	Compact DC-S BASIC	Nie	-	PRIME 3G	-	No
Q46211.	Compact DC-S 3G VTN			PRIME 3G		1
Q46221.	Compact DC-S 4I VTN			PRIME	4	1
Q46231.	Compact DC-S SBT VTN			PRIME		1
Q46241.	Compact DC-S BASIC VTN			PRIME 3G		
Q46251.	Compact DC-S 2 VTN	1		PRIME 3G	4	2
Q46050.	Compact DC 2	Tak	Naturgy	PRIME	4	2



Compact DC-S 3G BAT

PLC PRIME Concentrator

Kod: Q46274.

KOD	TYP	Podłączenie drugiego przekładnika	Zatwierdzenie	Komunikacja	Wejścia cyfrowe	Urządzenie nadzorujące NN
Q46090.	Compact DC 2 3G	Tak	-	PRIME 3G	-	2
Q46070IB00000	Compact DC TGB	Nie	Iberdrola	PRIME 3G	-	1
Q460B0IB00000	Compact DC CCT	Nie	Iberdrola	PRIME	-	1

Wejścia cyfrowe izolowane 10 kV / 1 min




Compact DC-S 3G BAT

PLC PRIME Concentrator

Kod: Q46274.

Wymiary



ESCALA 1:1

Znajomości

