



TR8 RS-485 25 A

TR8 RS-485 25 A. Equipamentos para a supervisão de instalações fotovoltaicas,

Código: M54600. DESCATALOGADO

Descrição

É extremamente complexo certificar que uma central fotovoltaica se encontra no seu ponto máximo de rendimento, sem dispor um controlo das fontes primárias de geração que assim o certifiquem. O **TR8** foi concebido especificamente para o controlo de strings em centrais fotovoltaicas, conhecendo em tempo real o nível de corrente que é gerado nos diferentes grupos e, consequentemente, conhecendo a corrente que flui através dos sensores de tensão e corrente ligados ao dispositivo.

Aplicativo

Aplicação de supervisão de strings solares fotovoltaicos, para a medição de até 8 correntes de geração de corrente contínua e uma referência de tensão de até 1000 Vcc



TR8 RS-485 25 A

Código: M54600.

Especificações

TR8
Equipamentos para a supervisão de instalações fotovoltaicas

CÓDIGO	MODELO	Descrição
M54600.	TR8 RS-485 25 A	
E80000.	TR8 RS-485 25 A	8 canais de 25 Acc Ligação de até 2 M/TR-25Ax4(8 canais) Medida de tensão de 1000 Vcc 8 entradas digitais livres de tensão (*) Sob encomenda, com Certificação UL
E80001.	TR8 RS-485 100-200 A	8 canais de 100/200 Ac.c. Ligação de até 8 M/TR-100A ó M/TR-200A 1 Entrada de tensão de 1000 Vc.c. 8 entradas digitais livres de tensão