

## TB-3

TB-3

Código: P30102. **DESCATALOGADO**

> Potência Programável entre 15 ... 225 W Controlo de 1 circuito (BALIZA) Controlo nível luminosidad a través de fotocélula, incluída com o equipamento 1 relé de alarme por falha de circuito o fotocélula

### Descrição


O controlo de balizas tipo TB-3 é responsável por supervisionar, controlar e transmitir as possíveis anomalias nos diferentes componentes de balizamento das torres de transmissão de telefonia.

Características do TB-3:

- Controlo da iluminação e da medição do consumo de um circuito único de balizas: grupo de 1, 2 ou 3 lâmpadas de 75 W/230 V ou de 15 W/230 V CA
- Entradas para uma célula fotoelétrica crepuscular. A célula fotoelétrica é fornecida com o equipamento e liga-se ao mesmo através dos terminais indicados (entradas + e - da célula fotoelétrica).
- Ajustes do **TB-3**:
  - Potência circuito lâmpadas de 15 a 225 W
  - Luminosidade de 200 a 1000 lx
- Saída de relé para sinalização de alarmes

### Aplicativo

Equipamento adequado e simples para controlar e supervisionar um circuito simples de balizas, bem como supervisionar o funcionamento da célula fotoelétrica.



## TB-3

Controlo baliza

Código: P30102.

### Especificações

#### Alimentação em corrente alternada

|                |              |
|----------------|--------------|
| Frequência     | 50 / 60 Hz   |
| Tensão nominal | 230 V~ ±20 % |

#### Características mecânicas

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Tamanho (mm) larg. x alt. x prof. | 105 x 90 x 70 (mm) |
| Peso (kg)                         | 0,99               |

#### Características ambientais

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Grau de proteção        | IP 20          |
| Temperatura de trabalho | -10 ... +50 °C |

#### Normas

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Normas | IEC 60255-5, UNE 20801-2, UNE 20801-3, UNE 20801-4, UNE-EN 60730-1 |
|--------|--------------------------------------------------------------------|

#### Saídas digitais de relés

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Isolamento entre contacto e bobina | 2500 V~ |
|------------------------------------|---------|

#### TB

Equipamentos controlo de balizas

| CÓDIGO  | MODELO | Descrição                                                                                                                                                                                                 |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P30102. | TB-3   | Potência Programável entre 15 ... 225 W Controlo de 1 circuito (BALIZA) Controlo nível luminosidad a través de fotocélula, incluída com o equipamento 1 relé de alarme por falha de circuito o fotocélula |